



República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Unidad de Análisis Financiero

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Santo Domingo, D. N.
07 de diciembre 2020.

Para: **Licda. Massiel Vanessa Suriñach**
Encargada de la División de Compras y Contrataciones

Asunto: Informe de Evaluación Técnica Compra Menor **Ref.: UAF-DAF-CM-2020-0023.**

Cortésmente, le estamos remitiendo la Evaluación Técnica de la propuesta del único oferente participante en el procedimiento de la Compra Menor **Ref.: UAF-DAF-CM-2020-0023.**, para la **Adquisición de Kits de Baterías para UPS**; presentamos las anotaciones de evaluación con los requerimientos técnicos solicitados en las especificaciones técnicas. A continuación, los resultados:

OFERENTES				SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S.R.L.
Item	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Cumplimiento
1	Celdas por unidad 6 Tensión por unidad 12 V Capacidad @ 34W 15-tarifa por minuto a 1.67V por celda a 25 ° C (77 ° F) Peso Aprox. 2.50kg. (5,51 libras). Corriente de descarga máxima 100/130 A (5 seg.) Resistencia interna Aprox. Aprox. 19mΩ Rango de temperatura de funcionamiento Discharge : -15°C~50°C(5°F~122°F) Charge : -15°C~40°C(5°F~104°F) Storage : -15°C~40°C(5°F~104°F)	1	Unidades	SI CUMPLE





República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Unidad de Análisis Financiero

<p>Rango de temperatura de operación nominal $25^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ ($77^{\circ}\text{F} \pm 5^{\circ}\text{F}$) Flotador tensión de carga 13,5-13,8 VCC / unidad de media a 25°C (77°F) De carga máxima recomendada límite de corriente 3.4A Nivelación y Ciclo de servicio 14,4-15,0 VCC / unidad de media a 25°C (77°F) Autodescarga Debe ser más de 75% de la capacidad de almacenamiento después de que antes de abastecido durante 6 meses a temperatura ambiente. 25°C Terminal F1 / F2-Faston Tab187 / 250 Material del envase ABS (UL94-HB) y la resistencia de inflamabilidad (UL94-V0) puede estar disponible a petición.</p>			
---	--	--	--

Comentarios:

Luego de analizada la propuesta, hemos evidenciado que el oferente **Soldier Electronic Security S E S, S.R.L.**, presento las especificaciones técnicas incompleta, oferente no especificó el tiempo de entrega ni la garantía, por lo que cumple de manera parcial.

A espera de que este informe sea útil para una acertada decisión, se despide.

Clavio el Castillo

Perito Designado

