



República Dominicana
 Ministerio de Hacienda
 Unidad de Análisis Financiero

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Santo Domingo, D. N.
 09 de diciembre 2020.

Para: Licda. Massiel Vanessa Suriñach
 Encargada de la División de Compras y Contrataciones

Asunto: Informe de Evaluación Técnica Compra Menor Ref.: UAF-DAF-CM-2020-0024.

Cortésmente, le estamos remitiendo la Evaluación Técnica de la propuesta del único oferente participante en el procedimiento de la Compra Menor Ref.: UAF-DAF-CM-2020-0024., para el **Relanzamiento de la Adquisición de Kits de Baterías para UPS**; presentamos las anotaciones de evaluación con los requerimientos técnicos solicitados en las especificaciones técnicas. A continuación, los resultados:

MTC

OFERENTES		GRUPO TECNOLÓGICO ADEXUS, S.R.L	SISTEMA Y TECNOLOGÍA, S.R.L	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, S.R.L	COMPUDONSA, S.R.L	INVERSIONES GRETMON, S.R.L
Ítems	Criterios de Evaluación Técnica	Cumple/No cumple	Cumple/No cumple	Cumple/No cumple	Cumple/No cumple	Cumple/No cumple
1	Celdas por unidad 6 Tensión por unidad 12 V Capacidad @ 34W 15-tarifa por minuto a 1.67V por celda a 25 ° C (77 ° F) Peso Aprox. 2.50kg. (5,51 libras). Corriente de descarga máxima 100/130 A (5 seg.) Resistencia interna Aprox. Aprox. 19mΩ Rango de temperatura de funcionamiento Discharge : - 15°C~50°C(5°F~122°F) Charge : -15°C~40°C(5°F~104°F) Storage : -15°C~40°C(5°F~104°F) Rango de temperatura de operación nominal 25 ° C ± 3 ° C (77 ° F ± 5 ° F) Flotador tensión de carga 13,5-13,8 VCC / unidad de media a 25 ° C (77 ° F) De carga máxima recomendada límite de corriente 3.4A Nivelación y Ciclo de servicio 14,4-15,0 VCC / unidad de media a 25 ° C (77 ° F)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE





República Dominicana
Ministerio de Hacienda
Unidad de Análisis Financiero

Autodescarga Debe ser más de 75% de la capacidad de almacenamiento después de que antes de abastecido durante 6 meses a temperatura ambiente. 25 °C Terminal F1 / F2-Faston Tab187 / 250 Material del envase ABS (UL94-HB) y la resistencia de inflamabilidad (UL94-V0) puede estar disponible a petición. Garantía de 1 año Entrega Inmediata					
--	--	--	--	--	--

Comentarios:

Luego de analizadas las propuestas, hemos evidenciado que los oferentes **GRUPO TECNOLOGICO ADEXUS, S.R.L., INVERSIONES GRETMON, S.R.L., y COMPUDONSA, S.R.L.**, presentaron las especificaciones técnicas correctas y cumplen en su totalidad.

El oferente **SOLDIER ELECTRONIC SECURITY, S.R.L.**, cumple de manera parcial, ya que no documentó el tiempo de entrega ni el tiempo de garantía y el Oferente **SISTEMA Y TECNOLOGIA, S.R.L.**, cumple de manera parcial, ya que no especificaron el tiempo de garantía.

A espera de que este informe sea útil para una acertada decisión, se despide.

Claudio R. Castillo

Perito Designado

